




2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号：201310505

送检单位名称： 艺格地毯（上海）有限公司

产品名称型号： 羊毛地毯 厚度8.5mm

检 验 类 别： 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201310505

共 3 页 第 1 页

产品名称	羊毛地毯	型号规格	厚度8.5mm
委托单位	艺格地毯（上海）有限公司	商 标	/
生产单位	艺格地毯（上海）有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	艺格地毯（上海）有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2013. 04. 09
检验地点	本中心	检验日期	2013. 04. 17~2013. 04. 26
样品数量	900mm×250mm×8.5mm, 10块	样品编号	201311707
检验依据	GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能 (B _{f1} 级)		
检 验 结 论	<p>经检验, 该制品燃烧性能符合B_{f1}级的规定要求, 附加分级符合s1, t1级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2006判定, 该制品燃烧性能达到B_{f1}-s1, t1级。(以下空白)</p>		
备 注	本报告仅对所承检项目负责。		

签发日期: 2013 年 4 月 28 日



批准:

丁敏

审核:

李... (Signature)

编制:

刘松林

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 201310505

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求		检验结果	结论
1	燃烧长度 F_s , mm	GB/T 8626-2007	B_{fl}	≤ 150	110	合格
2	临界辐射通量 CHF , kW/m ²	GB/T 11785-2005		≥ 8.0	8.9	合格
3	产烟量, % .min	GB/T 11785-2005	s1	≤ 750	26	合格
4	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t1	达到ZA ₃	ZA ₃	合格
	以	下	空	白		
备注						

用

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201310505

共 3 页 第 3 页

标 示 生产单位	艺格地毯（上海）有限公司		
地 址	上海市共和新路3615、3619、3623号3层337室		
邮政编码	200070		
联系电话	021-32567239	传 真	021-32567259

产品说明:


该制品毯面由80%纯羊毛和20%尼龙组成。(以上信息由送检单位提供)

GB/T 20285试件按标准规定制样, 其它试件厚度为该制品实际厚度8.5mm。

GB/T 11785

试验前

试验后



备注

本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

国家防火建筑材料质量监督检验中心
章