



## VKF Technische Auskunft Nr. 27744

**Inhaber /-in**  
Egetaeppe A/S  
Industrivej Nord 25  
7400 Herning  
Denmark

**Hersteller /-in**  
Egetaeppe A/S  
7400 Herning  
Denmark

**Gruppe** 131 - Bodenbeläge

**Produkt** GROUP 1B-1.2 PA-WT

**Beschreibung** Schlingenflorteppich getuftet aus Polyamid, mit textilem Zweitrücken

**Anwendung** RF2

**Unterlagen** ÖTI, Wien: Prüfbericht 'VNLF 081725.1' (18.03.2016), Prüfbericht 'VNLF 082004.4' (25.01.2016), Prüfbericht 'VN710 130989.1' (14.07.2017), Prüfbericht 'VN710 132403.1' (20.09.2017), Klassifizierungsbericht 'VN710 137249.3' (06.04.2018); TZÚ, Brno: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1021-CPR-006-1/16' (06.10.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP 1B-PA-WT' (13.10.2017)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2

**Beurteilung** Klassifizierung Bfl-s1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 13.09.2018  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo