



VKF Technische Auskunft Nr. 30209

Inhaber /-in
Egetaeppe A/S
Industrivej Nord 25
7400 Herning
Denmark

Hersteller /-in
Egetaeppe A/S
7400 Herning
Denmark

Gruppe 131 - Bodenbeläge

Produkt GROUP 1B-1.3 PA-WT

Beschreibung Schlingenflorteppich gewoben aus Polyamid, mit textilem Zweitrücken

Anwendung RF2

Unterlagen ÖTI, Wien: Prüfbericht 'VN710 132403.1' (20.09.2017), Klassifizierungsbericht 'VN710 137249.3' (06.04.2018); TZÚ, Brno: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1021-CPR-006-1/16' (06.10.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP 1B-PA-WT' (13.10.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung Bfl-s1

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo