




2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

报告编号：201310504

送检单位名称： 艺格地毯（上海）有限公司

产品名称型号： 尼龙地毯 厚度8mm

检 验 类 别： 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

报告编号: 201310504

共 3 页 第 1 页

产品名称	尼龙地毯	型号规格	厚度8mm
委托单位	芝格地毯(上海)有限公司	商 标	/
生产单位	芝格地毯(上海)有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	芝格地毯(上海)有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2013.04.09
检验地点	本中心	检验日期	2013.04.17~2013.04.26
样品数量	900mm×250mm×8mm, 10块	样品编号	201311706
检验依据	GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能 (C <sub>f1</sub> 级)		
检 验 结 论	<p>经检验, 该制品燃烧性能符合C<sub>f1</sub>级的规定要求, 附加分级符合s1, t0级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2006判定, 该制品燃烧性能达到C<sub>f1</sub>-s1, t0级。(以下空白)</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2013年4月28日</p> </div>		
备注	本报告仅对所承检项目负责。		

批准:

丁敏

审核:

李四

编制:

刘松林



# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

报告编号: 201310504

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	标 准 要 求		检 验 结 果	结 论
1	燃烧长度 $F_s$ , mm	GB/T 8626-2007	$C_{fi}$	$\leq 150$	70	合格
2	临界辐射通量 $CHF$ , kW/m <sup>2</sup>	GB/T 11785-2005		$\geq 4.5$	6.5	合格
3	产烟量, %·min	GB/T 11785-2005	s1	$\leq 750$	187	合格
4	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t0	达到ZA <sub>1</sub>	ZA <sub>1</sub>	合格
	以	下	空		白	
备注						



# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

报告编号: 201310504

共 3 页 第 3 页

标 示 生产单位	艺格地毯（上海）有限公司		
地 址	上海市共和新路3615、3619、3623号3层337室		
邮政编码	200070		
联系电话	021-32567239	传 真	021-32567259

**产品说明:**

该制品毯面为100%尼龙。(以上信息由送检单位提供)

GB/T 20285试件按标准规定制样, 其它试件厚度为该制品实际厚度8mm。

GB/T 11785

试验前

试验后



备注

本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

国家防火建筑材料质量监督检验中心  
章